

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.02435

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009471

Акционерное общество «Шнейдер Электрик». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп. 1. ОГРН: 1027739393637. Телефон: +7 (495) 777-99-90. Факс: +7 (495) 777-99-92. E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие «УНИСЕРВИС» (ООО «НТП «УНИСЕРВИС»). Адрес: 140180, г. Жуковский, Московская область, ул. Королёва, д.5А. ОГРН: 1035002601556. Телефон: +7 (495) 720-51-49. E-mail: info@uniservice.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Щиты управления для системы противодымной защиты серии ЩУК и ЩПДА на базе контроллеров SmartX AS-P, выпускаемые по ТУ 26.30.50-004-6577157-2018, исполнения и модели – в соответствии с Приложением № 0008257. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 26.30.50.129

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 3.07.2016 г. № 301-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ), ст. 83, ст.103. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменением № 1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Э-13/10-2018 от 05.10.2018 г. испытательного центра ООО «НТП «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Протокол испытаний № 374-ЭР/18 от 10.10.2018 г. ИЛ ЗАО НИЦ «САМТЭС», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ40, внесен в реестр аккредитованных лиц 01.08.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 175/ОС-18 от 30.08.2018 г. ОС ООО «НТП «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 26.30.50-004-6577157-2018, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.10.2018 по 07.10.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.И.Т.
подпись
подпись

Д.А. Тарунтаев

И.А. Поединцев

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ34.В.02435

(обязательная сертификация)

№ 0008257

Щиты управления для системы противодымной защиты серии ЩУК и ЩПДА на базе контроллеров SmartX AS-P, выпускаемые по ТУ 26.30.50-004-6577157-2018

Модели щитов управления

ЩУК – щит управления противопожарными клапанами

ЩПДА – щит управления для системы противодымной защиты

Исполнения щитов управления

[1][2] – [ЩУК / ЩПДА].[3].[4][5].[6],

где:

Элемент обозначения	Описание
[1][2]	местоположение обслуживаемого оборудования на объекте (зона обслуживания – в соответствии с проектом);
[ЩУК / ЩПДА]	модель щита управления
[3]	классификация внешнего питания
[4][5]	местоположение щита на объекте - уровень, этаж (01, 02 и т.д.) (в соответствии с проектом)
[6]	«1» для односекционного щита, «1/X», где X – номер секции многосекционного щита, X – число от 1 до 3.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.И.Т.
подпись
подпись

Д.А. Тарунтаев

И.А. Поединцев

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru